





ANEXO 4




CORTE A - A


DETALLE D




DETALLE C




DETALLE B



DETALLE G




DETALLE E



NOTA: TABLERO DE HIERRO TOOL DE 1/20"
CON PINTURA ANTICORROSIVA
COLOCAR UN RUEDON DE CAUCHO AL REDEDOR DE LA PUERTA DEL TABLERO

- 1 BASE PARA BREAKER
- 2 PERNO CADMIADO
- 3 BASE Y FUSIBLE NH 63A
- 4 PERNO CADMIADO 1/4" x 3/4"
- 5 BARRA DE Cu DE 3/4" x 1/8" x 10"
- 6 TERMINAL PLANO Cu/Al N° 6
- 7 AISLADOR DE BARRA DE 40mm
- 8 BISAGRA PASADOR
- 9 ARMELLA PARA CANDADO
- 10 CHAPA CON LLAVE
- 11 CONECTOR EMT DE 3/4"
- 12 TAPA DE SOBREFONDO
- 13 PERNO PASADO PARA SELLO
- 14 PUNTO DE SUELDA
- 15 BARRA DE Cu DE 1/10" x 1/2" x 4" PARA NUESTRO

DETALLE F



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

ESCALA GRAFICA

FECHA 21-04-2003

ARCHIVO

DIBUJO # 10

HOJA 1 DE 1

TABLERO METALICO PARA 8 MEDIDORES

PROYECTO

DIBUJO TNLG. JUAN MORALES

REVISO ING. EDGAR CHERREZ

APROBO ING. LUIS GUILLÉN

DPTO DICO

ATENCION AL CLIENTE